

П Р И К А З

27.08.2020

№ 46-09

О проведении регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы МКОУ ООШ №6

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), принятия необходимых организационно-распорядительных мер, в рамках осуществления деятельности МКОУ СОШ № 6 пгт. Дружинино, во исполнение п. 2.2. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и п. 1.9 Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить графики обеззараживания воздуха с использованием рециркуляторов:

08:30 – 09:10
09:20 – 10:00
10:10 – 10:50
11:10 – 11:50
12.10 – 12.50
13:00 - 13:40
13:50 - 14:30

2. Назначить ответственных лиц за выполнение графиков обеззараживания воздуха с использованием рециркуляторов:

Помещение	ФИО
Кабинет №1	Лихачева Софья Васильевна
Кабинет №2	Ковинова Людмила Федоровна
Кабинет №3	Стрижова Ирина Андреевна
Кабинет №4	Давыдова Марина Леонидовна
Кабинет №5	Усова Елена Александровна
Кабинет №6	Сарсенова Ираида Васильевна
Кабинет №7	Сулова Мария Андреевна
Кабинет №8	Блинкова Вера Ивановна
Кабинет №9	Саетгареева Галина Викторовна, Труслова Ольга Александровна

Кабинет №10	Трусова Ольга Александровна
Обеденный зал (столовая)	Саеггареева Регина Викторовна
Рекреация этажа 1	Романова Светлана Анатольевна
Рекреация этажа 2	Романова Светлана Анатольевна

3. Утвердить график проветривания помещений в соответствии с графиком учебного процесса [Приложение 1 на 1 листе в 1 экземпляре].

4. Учителей начальных классов и учителей - предметников назначить ответственными лицами за своевременное осуществление проветривания кабинетов.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Мандригину Людмилу Евгеньевну, ответственную по охране труда.

Директор школы

Е.А. Шимова

С приказом ознакомлены:



24.08.2020	Саева	Саеггареева Т.В.	дата	подпись	расшифровка подписи	дата	подпись	расшифровка подписи
24.08.2020	В.В.В.	Великова В.В.	дата	подпись	расшифровка подписи	дата	подпись	расшифровка подписи
27.08.	Доб	Добродова М.Д.	дата	подпись	расшифровка подписи	дата	подпись	расшифровка подписи
27.08.	С.А.	Сева С.А.	дата	подпись	расшифровка подписи	дата	подпись	расшифровка подписи
27.08.	Саева	Саеггареева Р.В.	дата	подпись	расшифровка подписи	дата	подпись	расшифровка подписи
	Мандригина	Мандригина Л.Е.	дата	подпись	расшифровка подписи	дата	подпись	расшифровка подписи
	Трусова	Трусова М.А.	дата	подпись	расшифровка подписи	дата	подпись	расшифровка подписи
24.08.2020	Лихачева	Лихачева С.В.	дата	подпись	расшифровка подписи	дата	подпись	расшифровка подписи
27.08.2020	Ковина	Ковина Л.Ф.	дата	подпись	расшифровка подписи	дата	подпись	расшифровка подписи
27.08.2020	Фиманова	Фиманова Л.А.	дата	подпись	расшифровка подписи	дата	подпись	расшифровка подписи
27.08.2020	Трушанова	Трушанова С.Н.	дата	подпись	расшифровка подписи	дата	подпись	расшифровка подписи



Утверждаю:
Директор МКОУ ООШ пгт.
Дружинино

Е. А. Шимова

Приказ 27.08.2020 № 46-од

График проветривания кабинета

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

До начала уроков	8.10-8.20	сквозное проветривание
После 1 урока	9.15-9.17	проветривание
После 2 урока	10.00-10.10	проветривание
После 3 урока	11.00-11.10	проветривание
После 4 урока	12.05-12.07	проветривание
После 5 урока	12.55-12.57 12.55	проветривание (начальная школа - сквозное проветривание)
После 6 урока	13.40-13.50	сквозное проветривание

Проветривание:

При малых переменах - до 1 - 1,5 мин

При больших переменах - до 10 мин

Требования к режиму проветривания кабинета

<i>Наружная температура, °С</i>	<i>Время проветривания в малые перемены, мин</i>	<i>Время проветривания в большие перемены, мин</i>
От +10 до +6	4-10	25-35
+5 до 0	3-7	20-30
0 до - 5	2-5	15-25
-5 до -10	1-3	10-15
ниже -10	1-1,5	5-10