

АКТ

Проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара в МКОУ ООШ № 6 пгт. Дружинино

«21» мая 2026г.

Комиссия в составе: директора Королевой Т.А., заведующего хозяйством Юрловой Н.Г., представителя пожарной охраны ПЧ 2/1 пгт. Дружинино Тункина Д.Г. составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МКОУ ООШ № 6 расположенного в пгт. Дружинино, ул. Азина 13

Характеристика здания с пребыванием людей:

Степень огнестойкости – 2, этажность – 2; количество эвакуационных выходов – 4; система оповещения людей о пожаре – звуковым и голосовым сигналом. Количество человек, подлежащих эвакуации 169, из них детей 150

Время:

- подачи о возникновении пожара – 09.50
- срабатывание системы оповещения – 09.50
- начало эвакуации из здания – 09.50
- завершение эвакуации из здания – 09.53
- окончание переключки эвакуируемых людей – 09.56

Результаты эвакуации:

Эвакуация проведена согласно инструкции и по плану эвакуации.
Фактическое время эвакуации людей - 3 мин.
Количество эвакуируемых - 169, из них детей 150 человека
Количество используемых эвакуационных выходов из здания – 4.

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет.

Оценка действий обслуживающего персонала – удовлетворительно, согласно возложенным обязанностям, инструкциям и плану эвакуации.

Директор _____  Т.А. Королева

Секретарь учебной части _____  Е.В. Владыкина

Представитель ПЧ 2/1 _____  Д.Г. Тункин